



231600100313

有效期2029年6月4日

河南黄淮检测科技有限公司

检测报告

HH-HJJC20260204002-2

项目名称：泌阳县丰和新能源电力有限公司
2026 年 2 月自行监测（炉渣）

委托单位：泌阳县丰和新能源电力有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2026 年 2 月 7 日

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
2. 复制报告未重新加盖检验检测专用章或单位公章无效。
3. 本报告未经涂改、增删或未经授权签字人签字无效。

本检测报告的有效性依赖于检测人员、设备、方法和标准的有效性，且依赖于检测环境、检测人员、设备、方法和标准的有效性。

检验检测专用章
803

1 前言

受泌阳县丰和新能源电力有限公司的委托，我对泌阳县丰和新能源电力有限公司油池油进行采样检测

符合相关要求，检测报告内容和信息量符合编写要求。

5 检测概况

2 月 4 日进行现场采样，2 月 6 日实验室完成检测工作。

6 检测分析结果

检测分析结果见表 3。

表 3 检测结果

样品信息 样品名称 检测项目	LZ-0204002-1 炉渣	标准限值
热灼减率 (%)	0.9	≤5

备注：热灼减率执行《生活垃圾焚烧污染物控制标准》GB 18485-2014 表 1 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标）。

7 采样及分析人员


李春辉、邱世芃、王振芳

编制人：叶世

审核人：韩娟

签发人：李春辉

日期：2016 年 2 月 7 日



附件：现场采样照片

